

المقود والمشتريات
عملية رقم (١٠٦)
جلسة: / /

Beni Suef Water & Sanitation Company
A subsidiary of the
Holding Company for Water and Sanitation
Department of operation & maintenance



شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف
أحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي
قطاع التشغيل و الصيانة
الإدارة العامة للكهرباء وترشيد الطاقة


جدول كميات لزوم توريد قطع غيار الكهرباء لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الأجمالي
1	أوفرلود الكتروني (5:70) امبير	العدد	30		
2	أوفرلود الكتروني (6/0.5) امبير	العدد	10		
3	أوفرلود الكتروني (30/3) امبير	العدد	8		
4	أوفرلود حراري (35:29) امبير	العدد	2		
5	عداد أمبير 7 * 7 من صفر الى 150 امبير مزود بمحول تيار 150/5	العدد	14		
6	عداد أمبير 7 * 7 من صفر الى 200 امبير مزود بمحول تيار 200/5	العدد	14		
7	عداد أمبير 7 * 7 من صفر الى 400 امبير مزود بمحول تيار 400/5	العدد	18		
8	عداد أمبير 9 * 9 من صفر الى 400 امبير مزود بمحول تيار 400/5	العدد	15		
9	عداد أمبير 7 * 7 من صفر الى 800 امبير مزود بمحول تيار 800/5	العدد	4		
10	عداد فولت 9 * 9 من صفر الى 600 فولت	العدد	20		
11	عداد ساعات ميكانيكي 220 فولت	العدد	30		
12	عداد فولت 7 * 7 من صفر الى 600 فولت	العدد	9		
13	روزته توصيل 6مم باره اوميغا	العدد	50		
14	روزته توصيل 16 مم باره اوميغا	العدد	36		
15	روزته توصيل 25 مم باره اوميغا	العدد	88		
16	روزته توصيل 35 مم باره اوميغا	العدد	50		
17	روزته توصيل 50 مم باره اوميغا	العدد	40		
18	سرفيل نحاس 25 مم	العدد	40		
19	سرفيل نحاس 35 مم	العدد	30		
20	سرفيل نحاس 50 مم	العدد	50		
21	سرفيل نحاس 70 مم	العدد	50		
22	سرفيل نحاس 120مم	العدد	50		
23	سرفيل نحاس 150 مم	العدد	50		
24	سرفيل نحاس 240 مم	العدد	10		
25	شريط لحام مائي (3M-SCOTCH)	الغذ	15		
26	عوامه خزان كهربائي 15 متر	العدد	30		
27	بلور هواء لتنظيف اللوحة 3M/min	العدد	8		
28	مكبس كابلات هيدروليكي الماني أو ايطالي أو ماركة توتال أو انجكو 240:16	العدد	2		
29	ميجر ديجيتال ياباني أو اتحاد اوروبي 2500:500 فولت	العدد	6		
30	بنسه امبير ديجيتال Kyoritsu DC , AC 1000A	العدد	10		
31	ريكم 16 مم	العدد	10		
32	ريكم 25 مم	العدد	10		
33	ريكم 35 مم	العدد	10		
34	سليكتور 3 اتجاة	العدد	5		
35	ترامل حلقة 4 مم	العدد	5		
36	بلجة 380 فولت ذكر 4 طرف اتحاد اوروبي 32 امبير	العدد	5		
37	بلجة 380 فولت انثي 4 طرف اتحاد اوروبي 32 امبير	العدد	5		
38	فيشة 220 فولت ذكر 16 امبير	العدد	5		
39	فيشة 220 فولت انثي 16 امبير	العدد	15		
40	سارينه اذار 220 فولت صوت	العدد	10		
41	مفتاح إيقاف طوارئ	العدد	10		
42	لفة كابل نحاس شعر 6*4 مم	العدد	20		
43	لفه سلك شعر 1 مم	العدد	10		
44	لفه سلك شعر 2 مم	العدد	5		
45	لفه سلك شعر 10 مم	العدد	200		
46	كابل نحاس مائي شعر 6*4 مم	العدد	500		
47	كابل نحاس مائي شعر 10*4 مم	العدد	300		
48	كابل نحاس مائي شعر 4 * 35 مم	العدد	200		
49	كابل ترمو نحاس شعر مرن 3*2 مم	العدد	700		
50	كابل ترمو نحاس شعر مرن 4*4 مم	العدد	300		
51	كابل ترمو نحاس شعر مرن 16*4 مم	العدد	200		
52	كابل ترمو نحاس شعر مرن 25*4 مم	العدد	10		
53	ريجيوليتور abb او شنايدر 12 خطوه	العدد	200		
54	فيوز بالقاعده NH00 100 A	العدد	10		
55	كوتناكتور مكثفات قدره 50 كيلو فار abb او شنايدر	العدد	50		
56	كوتناكتور مكثفات قدره 25 كيلو فار abb او شنايدر	العدد	60		
57	مكثف قدره 25 كيلو فار / 400/ شنايدر BLRCH250A300B40	العدد			

نظر
المناع
C. 62 / 1411

م

المع



الشروط الفنية لقطع الغيار الكهربائية لمحطات المياه والصرف الصحي :

١. تخضع العملية للانحة الموحده للعقود و المشتريات بالشركه .
 ٢. مدة التوريد ثلاثة اشهر تيدا من اليوم التالي لاختار المورد بامر التوريد والعملية قابله للتجزئه.
 ٣. مده الضمان عام من تاريخ الفحص والاستلام .
 ٤. من حق الشركه عدم صرف اي دفعات الا بعد الاستلام والانتهاء من اعمال الفحص
 ٥. ضروره الالتزام بشروط السلامه والصحه المهنيه والشروط البيئيه .
 ٦. تشمل فنه التوريد بمخازن الشركه جميع مصاريف النقل والمسال والتحميل وخلافه وتحت مسؤوليه المورد.
 ٧. وجود خدمة فحص منتج مجانا بواسطة الشركه المصنعة يبدأ بطلب من لجنة الفحص والاستلام اثناء الفحص في حاله الشك في المنتج ظاهريا ولا تنتهي اعمال اللجنة قبل انتهائه واذا تبين للجنة الفحص والاستلام اثناء الفحص ان المنتج لم يتم تصنيعه بمعرفه الشركه المصنعه يتم رفض الاستلام وتتخذ جميع الاجراءات القانونيه ضد المورد ويستبد المورد من التعامل مع الشركه.
 ٨. يتم ترسيه العطاء الاكثر ملائمه وفقا للاعتبارات التى تقدرها الشركه على صاحب العطاء فى التقييم النهائى.
 ٩. الشركه ليست ملزمه بقبول اقل العطاءات ماليا وللشركه الحق فى الغاء المناقصه بالكامل او قبول او رفض اي صنف او الاسناد الجزئي فى اي مرحله من مراحل الترسيه دون حق المورد فى الرجوع على الشركه باي مطالبه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وبما يحقق مصلحتها .
 ١٠. يشترط على المورد تحديد بلد المنشاء لجميع البنود و تقديم شهادة المنشأ او الفاتوره التجاربه او بوليصة الشحن او الافراج الجمركى للجنة البت الفنى .
 ١١. يلتزم المورد بتقديم الكتالوجات التى توضح كافة المواصفات الفنية المطلوبة لجميع بنود المقاييسه وتحديد اسم الصنف والطراز ويوضح ذلك بالكتالوج بلون فسفوري مقرونا به رقم البند وفي حاله عدم تطابق المواصفات الفنية بالعطاء مع المواصفات الفنية الوارده بالكتالوجات المرفقة يتم رفض البنود المخالفه .
 ١٢. الاسعار المقدمه من المورد يجب ان تكون نهائيه وشامله جميع الضرائب والدمغات لجميع البنود بالمقاييسه .
 ١٣. بالنسبة لقطع الغيار وجميع البنود يجب ان يكون المنتج ABB او Schneider او سيمنز .
 ١٤. جميع الكابلات تكون من انتاج شركه السويدى او الكابلات المصريه درجه اولى من النوع الشعر .
 ١٥. جميع قطع الغيار الاخرى من دول الاتحاد الاوروبى او ما يماثله فى الجوده من المنتج المصري على ان يكون مطابق للمواصفات الفنية ومعتمد من الهيئه القوميه لمياه الشرب .
- فى حاله التأخير فى اعمال التوريدات عن الموعد المحدد يكون من حق الشركه شراء المهمات التى تم التأخير فى توريدها من المورد الذى رسي عليه العطاء على حسابه مهما بلغت التكاليف واتخاذ الاجراءات القانونيه ضده .

٢٠٢١

٢٠٢١